# АНКЕТА №

## обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Городня Батецкого района Новгородской области

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 175006 Новгородская область Батецкий район д. Городня ул. Юбилейная д. 9, телефон, факс 88166128215, e-mail w-_75@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района

Вид деятельности образовательная

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 1 этаж, год постройки 1969

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг проектная вместимость по паспорту 168 человек, обучается 40 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

# 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Вход на территорию: | К | **наличие** | | |
| | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | **не менее 90 см** | 90 см | |
| | Знак доступности учреждения | | | нет | установить |
| | Автостоянка посетителей | | | нет | определить |
| | Расстояние до входа в здание | К, О | **не более 50 м** | 15 м | |
| | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | **не менее 10%** | нет | определить |
| | Размер места со специальным знаком | К | **350х500см** | нет | |
| | Путь к главному (специализированному) входу в здание:<br>• ширина полосы движения:<br>• указатели направления движения<br>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию<br>• места отдыха: через 200 м | К, О<br>К, О, Г<br>С<br><br>О | **не менее 180 см**<br>**наличие**<br>**наличие**<br><br>**наличие** | 180<br>Нет<br>Нет<br><br>нет | Установить<br>Установить<br><br>определить |
| | Открытая лестница:<br>• высота подъема ступеней<br>• ширина проступи<br>• поручни на высоте<br>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)<br>• контрастная окраска первой и последней ступени | О, С<br>О, С<br>С<br>С | **не более 12см**<br>**не менее 40см**<br>**85-90 см**<br>**80 см**<br>**наличие**<br><br>**наличие** | нет | установить |
| | Пандус: | К, О | НД-не более 1:10 | нет | установить |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | • высота подъема<br>• уклон | К<br>К, О | **0,8 м**<br>**НД - не более 1/12** | | |
| | Поручни с двух сторон:<br>• на высоте<br>• на высоте | <br>К<br>О | <br>**70 см**<br>**85-95см** | нет | установить |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Крыльцо или входная площадка** | | | | |
| | Высота площадки | | норматив не установлен | 35 см | |
| | Габариты площадки: ширина х глубина | К | **не менее 220х220 см** | 250х220 | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | **наличие** | нет | установить |
| | Нескользкое покрытие | К, О, С | **наличие** | есть | |
| | Навес | К, О, С | **наличие** | есть | |
| | **Лестница наружная** | | | | |
| | Нескользкое покрытие | О, С, Г | **наличие** | есть | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | **60 см** | нет | установить |
| | Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | **наличие** | нет | установить |
| | Поручни с двух сторон:<br>• на высоте<br>• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О<br>С О<br>С | **наличие**<br>**85-95 см**<br>**не менее 30 см** | нет | установить |
| | **Пандус наружный** | | | нет | установить |
| | Ширина марша | К | **не менее 100 см** | | |
| | Уклон | К | *И/1* - **не более 1/12** | | |
| | Высота одного подъема | К | **не более 80 см** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Разворотные площадки:<br>• внизу<br>• промежуточная с поворотом направления движения | К | **не менее 150х150 см**<br>**не менее 150х150 см** | нет | установить |
| | Поручни с двух сторон:<br>• на высоте<br>• на высоте<br>• горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | <br>К<br>О<br>К, О | <br>**70 см**<br>**85-90 см**<br>**не менее 30 см** | нет | |
| | Нескользкое покрытие | К, О | **наличие** | есть | |
| | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | **наличие** | нет | |
| | **Тамбур** | | | нет | |
| | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | **не менее 220х180 см** | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):<br>• ширина проема в свету<br>• высота порога наружного, внутреннего | <br>К<br>К | <br>**не менее 90 см**<br>**не более 2,5 см** | нет | |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Знак доступности | К, С | **наличие** | нет | |
| **Пандус внутренний к лестнице №** | | | | | |
| | Ширина марша | К | **не менее 100 см** | нет | |
| | Уклон | К | ***И/1* - не более 1/12** | нет | |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | К | **не менее 150х150 см** | нет | |
| | Поручни с двух сторон:<br>• поручни на высоте<br>• горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, О<br>К<br>О, К, С | **наличие**<br>**70 см**<br>**85-90 см**<br>**не менее 30 см** | нет | |
| | Пандус переносной | К | **наличие** | нет | |
| | Подъемник для инвалидов | | **наличие** | нет | |
| | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | **наличие** | нет | |
| | Эскалатор, траволатор | О | **наличие** | нет | |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Обслуживание через окно/прилавок №** | | | нет | |
| | Высота рабочей поверхности | К | **80-110 см** | нет | |
| | Габариты зоны обслуживания | К | **не менее 90х150** | нет | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | |
| | **Обслуживание в кабинете №** | | | | |
| | Ширина проема двери в свету | К, О | **не менее 90 см** | 90 | |
| | Габариты зоны сидения, глубина | О | **не менее 120 см** | 120 | |
| | Зона для кресла-коляски | К | **не менее 150х150 см** | нет | установить |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | К, О | **60-80 см** | есть | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | |
| | **Обслуживание с перемещением по маршруту №** | | | | |
| | Ширина полосы движения | К, О | **не менее 120 см** | 120 | |
| | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | **80-110 см** | нет | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | |
| | **Кабина индивидуального обслуживания №** | | | | |
| | Ширина х глубина | К | **не менее 160х180 см** | нет | установить |
| | Место для сидения | О | **наличие** | нет | установить |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | **наличие** | нет | установить |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | |
| | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | К, О | | нет | |
| | Доля мест для колясочников | К | **не менее 2%** | нет | |
| | Ширина прохода к месту для колясочника | К | **не менее 120 см** | нет | |
| | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | **не менее 1 шт.** | нет | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | |

Примечания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Знак доступности | К, С | **наличие** | нет | |
| **Пандус внутренний к лестнице №** | | | | | |
| | Ширина марша | К | **не менее 100 см** | нет | |
| | Уклон | К | ***И/1* - не более 1/12** | нет | |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | К | **не менее 150х150 см** | нет | |
| | Поручни с двух сторон:<br>• поручни на высоте<br>• горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, О<br>К<br>О, К, С | **наличие**<br>**70 см**<br>**85-90 см**<br>**не менее 30 см** | нет | |
| | Пандус переносной | К | **наличие** | нет | |
| | Подъемник для инвалидов | | **наличие** | нет | |
| | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | **наличие** | нет | |
| | Эскалатор, траволатор | О | **наличие** | нет | |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Санузел** | | | | |
| | Знак доступности помещения | К, О | **наличие** | нет | установить |
| | Ширина дверного проема | К | **не менее 90 см** | 70 см | |
| | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | **30 см** | нет | установить |
| | Раковина:<br>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)<br>• высота раковины<br>• опорный поручень | К<br>К О | **не менее 130 85 см**<br>**75-85 см наличие** | <br>нет<br><br>75 см<br>нет | установить |
| | Кабины:<br>• количество кабин<br>• ширина дверного проема<br>• габариты (минимальные глубина ширина)<br>• опорные поручни<br>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)<br>• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | <br>К, О<br>К<br>К<br><br>К, О<br>К<br><br>О | <br>**не менее 1 ед.**<br>**не менее 90 см не менее 180х165 см**<br><br>**наличие не менее 80х120 см**<br><br>**наличие** | <br><br><br>Нет | установить |
| | Знак доступности кабины | К, О | **наличие** | нет | |
| | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | **30 см** | нет | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) | | | | |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | **наличие** | нет | |
| | Надписи:<br>• размещение на высоте<br>• высота прописных букв<br>• освещенность | К, С, Г<br>С<br>С | **наличие**<br>**не более 160 см**<br>**не менее 7,5 см**<br>**наличие** | нет | |
| | Указатели, пиктограммы:<br>размещение на высоте<br>высота прописных букв<br>освещенность | С<br>К, С<br>С<br>С | **наличие**<br>**не более 200 см**<br>**не менее 7,5 см**<br>**наличие** | нет | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги:<br>• высота размещения<br>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки<br>• на кнопках управления лифта<br>• на поручнях лестниц<br>• на кабинах санитарно-бытовых помещений | С<br>С<br>С<br>С<br>С<br>С | **наличие**<br>**60-110 см**<br>**наличие**<br>**наличие**<br>**наличие**<br>**наличие** | нет | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | **не менее одной шт.** | нет | |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | **не менее одной шт.** | нет | |
| | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | **наличие** | нет | |
| | Речевые информаторы и маяки | С | **наличие** | нет | |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м$^2$ | С | **наличие** | нет | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | **наличие** | нет | |
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О, С, Г | **наличие** | нет | |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**на территории объекта** – Установить знак доступности учреждения, строительство автостоянки для посетителей, определить при строительстве долю машино-мест для инвалидов категории (К, О), установить места со специальным знаком, установить указатели направления движения, установить декоративного ограждения, организовать места отдыха.

**на входной группе** – Установить ограждения входной площадки, установить нескользкого покрытия, установить тактильной полосы, контрастная окраска первой и последней ступеней, установить поручней, установить наружный пандус.

**на путях передвижения** – организовать место отдыха и ожидания, установить рельефную полосу, установить поручни, окраска крайних ступеней.

**в санитарных помещениях** – установить знак доступности помещения, установить тактильную направляющую полоску к кабине, установить опорный поручень для раковины, установить крючки для костылей, установить знак доступности кабины.

Председатель комиссии по обследованию объекта

Первый заместитель Главы района _____ В.Ю. Полушкин

Члены комиссии:

_____ Д.К. Салахитдинов

_____ А.И. Новиков

_____ А.П. Полукеева

«14» июня 2013 года

Руководитель объекта

Должность Степанова Т. Е. _____ И.О. Фамилия

(подпись)

«14» июня 2013 года